

Innspill for diskusjon i Regelverksforum - Møte 7. april 2022

Tore Sagvolden, TEKNA, 07.04.2022

Mulig endring i regelverk

§ 30 Brannskiller

Del lenke

Hovedområdene på innretninger skal atskilles med brannskiller som minimum kan motstå de dimensjonerende brann- og eksplosjonslastene og minimum oppfylle brannklasse H-0 dersom de kan bli eksponert for hydrokarbonbranner.

Rom som har viktige funksjoner og viktig utstyr, samt rom med høy brannrisiko, skal være atskilt fra omgivelsene med brannskiller som har brannklasse tilsvarende den branntypen og de etablerte brann- og eksplosjonslastene de vil være eksponert for.

Gjennomføringer skal ikke svekke brannskillene. Dører i brannskiller skal være selvlukkende.

Sist endret: 1. januar 2015

Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik >

Veiledning

Skjul ^

For brannskiller i boligkvarter, se [§ 31](#).

For fastsettelse av brann- og eksplosjonslast som nevnt i første og andre ledd, [se § 11](#).

Hovedbrannskiller i lukkede områder bør kunne motstå en eksplosjonslast på minst 70 kPa i 0,2 sekunder. Brannskiller med belagt eller påsprøytet brannbeskyttende materiale som ikke oppfyller kravet til ubrennbarhet, kan brukes dersom en totalvurdering viser at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. [§ 12](#).

- Kan krav formuleringene gjøres mer entydige?
 - Uklart hva som er kravet (eller om det er krav) til størrelse på brannskillet (høyde/bredde) utover krav til oppfyllelse av akseptkriterier. (Skal akseptkriteriet i denne sammenheng ta hensyn til eskalering bade til utstyr og personnel?)
 - Hva menes med dersom de **kan** eksponeres for hydrokarbonbranner.
 - Kan det tydeliggjøres i hvilke situasjoner (eventuelt om) kravet til minimum eksplosjonslast gjelder?

Mulig endring i regelverk

(Til § 30) Hva er et lukket område?

Publisert: 29. november 2002

Spørsmål

Hva er definisjonen av et lukket område, som brukt i veiledningen til denne paragrafen?

Svar

"Lukkede områder" er ikke definert i forskriften. Da dette er relatert til eksplosjonslaster representert ved overtrykk, vil det i denne sammenhengen måtte bety "*områder som er tilstrekkelig innelukket til at dette har betydning for resulterende overtrykk som følge av eksplosjon i området.*"

Mulig endring i regelverk

§ 6 Utforming av enklere innretninger

 Del lenke

Enklere innretninger skal utformes slik at kravene til akseptabel risiko ivaretas, jf. [styringsforskriften § 9](#). Det skal også legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende hygieniske forhold under opphold på innretningen.

Der denne forskriften beskriver spesifikke løsninger for bemannede innretninger, kan det for enklere innretninger velges enklere løsninger enn det som er angitt, dersom det gjennom særskilte vurderinger kan vises at dette er forsvarlig.

Tilsvarende kan det vurderes enklere løsninger enn de som er anbefalt i veiledningen til bestemmelsene i denne forskriften.

Innretningen skal utformes slik at behov for bemanning og antall besøk blir så lavt som mulig.

Sist endret: 1. januar 2011

Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik



- Er det endringer på vei for enklere innretninger

Status for arbeidet med
regelverk for fornybar
energiproduksjon til havs

- Det etterspørres fremdrift og tidsplan for dette arbeidet!