

KCA Deutag Drilling Norge AS
Postboks 47 Sandsli

5861 Bergen

Vår saksbehandler

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2024/41/AHE

Dato
13.03.2025

Pålegg etter tilsyn

I 2024 førte vi tilsyn med KCA Deutag Platform Drilling - Tilsyn med alarmhåndteringssystemer i borekabin. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rapportens kapittel 5.1.1 pålegger vi KCA Deutag Platform Drilling, på de innretninger hvor de drifter borekabin å:

- 1. Iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alarmer kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser og sette ytelseskrav til alarmhåndteringssystemene tilpasset det spesifikke anlegget, jf. aktivitetsforskriften § 31 om overvåking og kontroll jf. innretningsforskriften § 34a om kontroll- og overvåkingssystem.*
- 2. Etablere et vedlikeholdsprogram for overvåking av ytelse og teknisk tilstand for alle elementer som inngår i alarmhåndteringssystemene, jf. aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram første og andre ledd.*

Frist for å etterkomme pålegget er 1. september 2025. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal

sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Til informasjon er det gjort en liten endring i første punkt i pålegget i forhold til varsel om pålegg. Rekkefølgen på henvisning til aktivitetsforskriften § 31 og innretningsforskriften § 34a er byttet om.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Ingvil Håland e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur

Kopi til:

Equinor Energy AS
Vår Energi ASA

Postboks 8500 Forus
Postboks 101 Forus

Stavanger
STAVANGER