



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Kristi Wiger

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2019/154/KW

Dato
21.6.2019

Pålegg etter tilsyn med Oseberg A (001053057)

I perioden 18. til 21. mars 2019 førte vi tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og Human Factors-forhold (HF) i kontrollrommet på Oseberg A. Vi viser til rapport etter tilsynet og varsel om pålegg datert 27.05.2019.

I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. Innretningsforskriften § 34a om kontroll- og overvåkingssystem pålegger vi Equinor Energy AS å sikre at alarm-presentasjonen i SAS-systemet på Oseberg A har en entydig og klar anvisning av alarmers kritikalitet og prosesstilhørighet der prioritet og fargebruk er samsvarende, jf. rapportens kapittel 5.1.1 om mangelfull utforming av alarmsystemet i kontrollrommet.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31.12.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Kristi Wiger
Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur