



PETROLEUMSTILSYNET

Statoil Petroleum AS

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Kristi Wiger

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2015/245/KW/RS/KMA

Dato
9.3.2016

Pålegg etter granskning av hydrokarbonlekkasje på Gudrun 18.2.2015. (001025017)

Vi viser til rapport etter granskning av hydrokarbonhendelse på Gudrun og varsel om pålegg datert 25.1.2016.

18.2.2015, kl. 16:23 ble det detektert gass i M30 prosessmodul på Gudrun. Den direkte årsaken til lekkasjen var brudd i et 2" rør.

I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, §15 om informasjon og § 21 om oppfølging, pålegger vi Statoil å sikre at styring av helse, miljø og sikkerhet i drift av Gudrun omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å identifisere, risikovurdere og håndtere signaler fra prosessanlegg i drift og gjennomføre nødvendige tiltak. Videre å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon fra sentrale fagmiljø blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til drift og sikre at slik informasjon blir anvendt i alle faser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Kjell M. Auflem e.f.
tilsynsordinator

Rune Solheim
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur