



PETROLEUMSTILSYNET

Aker BP ASA  
Postboks 65

1324 Lysaker

Vår saksbehandler  
Espen Seljemo

Deres ref.  
DN02-DN-O-GA-0003

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Ptil 2018/1186/ESS

Dato  
5.11.2018

### Samtykke til bruk av kontrollrom på land for Ivar Aasen

Vi viser til deres søknad 7.9.2018 om samtykke til å flytte kontrollromsfunksjonene på Ivar Aasen feltet i utvinningstillatelse 001B, 028B, 242, 338B og 457 BS.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til bruk av kontrollrom på land for Ivar Aasen.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til plan for utbygging og drift (PUD) for Ivar Aasen.

I forbindelse med samtykkeprosessen har vi utført tilsyn med kontrollromsløsning på land for Ivar Aasen 21.8.2018 (vår sak nr: 2018/718). Tilsynet avdekket et avvik og fire forbedringspunkt. Avviket er knyttet til:

*Manglende funksjon for å bringe innretninga til sikker tilstand uavhengig av dei programmerbare delane av naudavstengingssystemet*

#### **Krav**

*Innretningsforskrifta § 33 om naudavstengningssystem*

I etterkant av vår tilsynsrapport har Aker BP informert oss i møte 15.10.2018 at funksjon for å bringe innretning til sikker tilstand uavhengig av de programmerbare delene av nødavstengingssystemet vil bli implementert og testet før kontrollrom på land tas permanent i bruk. Samtykke til bruk av kontrollrom på land gis med forutsetningen at avviket lukkes som beskrevet av dere.

Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. Fylkesmannen i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Erik Hørnlund e.f.  
Tilsynsleder

Espen Seljemo  
Sjefingeniør

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumsstilsynet og har derfor ingen signatur*

Kopi:  
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM