



PETROLEUMSTILSYNET

Transocean Services AS

Postboks 8200

4069 Stavanger

Vår saksbehandler

Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2021/1326/JSO

17.12.2021

Pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Transocean Spitsbergen - Aktivitet 402010007

I perioden 20.-24.9.2021 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Transocean Spitsbergen. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Transocean Services AS å:

- 1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Transocean Spitsbergen for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere barrieresvekkelser. Jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse, § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.*
- 2. Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Det skal videre iverksettes korrigerende tiltak slik at*

den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jmfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og § 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.

- 3. Presentere en tidsplan med detaljerte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er håndtert, jf. styringsforskriften § 12 om planlegging og § 22 om avviksbehandling.*

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 2.5.2022, del 2 settes til 17.10.2022 og del 3 settes til 2.3.2022.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur