



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Morten Andre Langøy

Deres ref.
2021-011031

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2021/1717/ML

Dato
13.05.2022

Pålegg etter gransking av Troll C uønsket hendelse 24.10.2021 og revidert rapport

I perioden fra 2.11.2021 til 8.4.2022 har vi gransket uønsket hendelse 24.10.2021 på Troll C med sprekker i ytterskall på 2.trinns gasskjøler. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av granskingsrapporten vår. Revidert rapport er vedlagt. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram, teknisk operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, pålegger vi Equinor å:

- *Sikre et vedlikehold på HTA- og HTB-kjølerne på Troll C, slik at de er i stand til å utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.*
- *Sikre at sviktmodi relatert til korrosjon under isolasjon på rustfrie materialer forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på alle Equinors innretninger og landanlegg.*

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.12.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket og granskingsrapport blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Morten A. Langøy
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: Granskingsrapport
Deltakere