



PETROLEUMSTILSYNET

Gassco AS
Postboks 93

5501 Haugesund

Vår saksbehandler
Bjørnar Owren

Deres ref.
D-100318250

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2022/1322/BJO

Dato
02.11.2022

Samtykke gis for installering av nytt FeS (jernsulfid) filter på Kårstø

Vi viser til deres søknad 15. september 2022 om samtykke til installering av nytt FeS-filter på Kårstø.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav b, gis dere samtykke til installering av nytt FeS filter på Kårstø.

Hovedformålet med prosjektet er å kunne rengjøre Statpipe P33/P34 på en kontrollert og sikker måte og på den måten sikre rørledningsintegriteten samt å beskytte sensitivt utstyr på Kårstø. Ved rensing av Statpipe ved pigging fra Draupner til Kårstø skal nå gasstrømmen gå via det nye FeS filteret for å fange resterende støv for følge av gasstrømmen. Dette for å unngå at man får jernsulfid støv i landanlegget nedstrøms. Nesten alt arbeid relatert til FeS filter installasjon vil gjennomføres uten anleggsstans på Kårstø. En mindre stans er derimot påkrevd for å gjøre tie-in til Draupner rørledning (planlagt revisjonsstans første halvdel av september 2023).

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden og presiseringer mottatt pr e-post 21.10.2022.

Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland. Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt, se kommentarer i egne brev.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.
tilsynsleder

Bjørnar Owren
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2