



PETROLEUMSTILSYNET

Seadrill Europe Management AS

P. O. Box 110

4001 STAVANGER

Vår saksbehandler

Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2020/2091/JSO

05.03.2021

Pålegg gis etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

I perioden 2.-10.12.2020 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Seadrill Europe Management AS å:

- 1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på West Bollsta for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere barrieresvekkelser. Jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, 14 om bemanning og kompetanse, 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.*
- 2. Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer, 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.*

3. *Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompensierende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.*

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1-2 settes til 24.9.2021 og del 3 settes til 26.3.2021.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
overingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Kopi til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
Sjøfartsdirektoratet

Postboks
318
Pb. 2222

KRISTIANSAND
S
Haugesund