

# Forskrift om endring av forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)

## I

I [forskrift 29. april 2010 nr. 634](#) om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

### § 1 Virkeområde

Nytt tredje ledd skal lyde:

*Krav i denne forskriften § 13, § 56, § 62, § 69 og § 72 gjelder også for de delene av fartøy som er nødvendige for at petroleumsvirksomhet på enklere innretninger skal være forsvarlig, jf. [rammeforskriften § 2 og § 10](#).*

Tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

### § 3 Definisjoner

Andre ledd, nytt første punkt om bemannede innretninger skal lyde:

*Bemannede innretninger:*

*Innretninger med boligvarter, eller innretninger som inngår som en del av en integrert utbyggingsløsning med broforbindelser til innretning med boligvarter.*

Andre ledd, punktene om enklere innretninger med og uten overnattingsmulighet, slås sammen og skal lyde:

*Enklere innretninger:*

*Innretninger som ikke er utstyrt med boligvarter og som*

- a) er ubemannet i normal drift,*
- b) bare blir bemannet når personellet kan komme om bord og til enhver tid forlate innretningen på en sikker måte,*
- c) ikke inngår som en del av en integrert utbyggingsløsning med broforbindelse til bemannet innretning og har tilstrekkelig avstand slik at den ikke utgjør en fare for andre permanent plasserte innretninger.*

*Enklere innretninger kan være utstyrt med nødkvarter.*

Andre ledd, nytt punkt om nødkvarter, skal lyde:

*Nødkvarter:*

*Kvarter som gjør det mulig for personellet å overnatte i en nødsituasjon på enklere innretninger.*

## **§ 6 Utforming av enklere innretninger uten overnattingsmulighet**

Tittelen skal lyde:

Utforming av enklere *innretninger*

Tilsvarende endring gjøres i innholdsfortegnelsen.

Paragrafen skal lyde:

Enklere *innretninger skal* utformes slik at kravene til akseptabel risiko ivaretas, jf. styringsforskriften § 9. Det skal også legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende hygieniske forhold under opphold på innretningen.

Der denne forskriften beskriver spesifikke løsninger *for bemannede innretninger*, kan det *for enklere* innretninger velges enklere løsninger enn det som er angitt, dersom det gjennom særskilte vurderinger kan vises at dette er forsvarlig.

Tilsvarende kan det vurderes enklere løsninger enn de som er anbefalt i veiledningen *til bestemmelsene* i denne forskriften.

*Innretningen skal utformes slik at behov for bemanning og antall besøk blir så lavt som mulig.*

## **§ 13 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier**

Første ledd, første setning skal lyde:

Innretninger og transportveier *på og mellom innretninger, og mellom innretninger og fartøy*, skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte.

## **§ 31 Brannskiller i boligkvarter**

Første ledd bokstav c skal lyde:

A-0 for yttervegger på boligkvarteret som er plassert på en egen innretning i sikker avstand fra produksjons- eller boreinnretninger, og for yttervegger på nødkvarteret på enklere *innretninger*, *dersom* dette kvarteret er atskilt fra produksjons- eller brønnehodeområdet med et hovedbrannskille som minst oppfyller brannklasse H-0.

## **§ 36 Brannvannforsyning**

Andre ledd skal lyde:

Permanent bemannede innretninger skal ha brannvannforsyning fra brannpumper eller annen uavhengig forsyning slik at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet selv om deler av forsyningen er ute av drift. Enklere innretninger *med nødkvarter skal* ha brannvannforsyning fra brannpumpe eller annen tilsvarende pålitelig forsyning. Enklere innretninger *uten nødkvarter skal* ha nødvendig brannvannforsyning *eller passiv skjerming* slik at personellet *ved evakuering* kan beskyttes mot branner som kan *oppstå*.

## **§ 58 Boligkvarter**

Fjerde ledd skal lyde:

Nødkvarter på enklere *innretninger skal* være tilpasset det største personellbehovet. Det stilles samme krav til enklere innretninger *med nødkvarter* som til boligkvarter når det gjelder sikkerhet og hygienisk standard. *En enklere komfort- og arbeidsmiljøstandard kan tillates ved utforming av nødkvarter enn det som gjelder for utforming av boligkvarter dersom det gjennom egne vurderinger kan vises at dette er forsvarlig basert på den tiltenkte bruken av nødkvarteret.*

## **§ 59 Helseavdeling**

Siste ledd skal lyde:

*For enklere innretninger skal det være tilgjengelig areal og utstyr til å dekke behovet for førstehjelp.*

## **§ 62 Stabilitet**

Første ledd skal lyde:

Flytende innretninger *og fartøy med gangbro til enklere innretninger* skal ha oppdrift og stabilitet i intakt og skadet tilstand.

## **§ 66 Laste- og losseanlegg**

Paragrafen skal lyde:

Laste- og losseanlegg for olje og kjemikalier skal utformes slik at *risiko* for forurensning av det ytre miljøet er akseptabel, jf. [styringsforskriften § 9](#).

## **§ 74 Enkle trykkbeholdere**

Paragrafen oppheves.

## **§ 75 Personlig verneutstyr**

Paragrafen skal lyde:

Personlig verneutstyr som definert i [i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr \(PVU\)](#) (*forskrift om personlig verneutstyr (PVU)*), skal være i samsvar med kravene i *den forskriften*, også når slikt utstyr brukes i *petroleumsvirksomheten*.

## **§ 76 Aerosolbeholdere**

Paragrafen skal lyde:

Aerosolbeholdere som definert i [forskrift om aerosolbeholdere](#) (*forskrift om aerosolbeholdere*) skal være i samsvar med kravene i *den forskriften*, også når slike aerosolbeholdere brukes i *petroleumsvirksomheten*.

## **§ 77 EMC**

Paragrafen skal lyde:

Elektriske apparater som omfattes av [forskrift om elektrisk utstyr](#) (*forskrift om elektrisk utstyr*), og som brukes i *petroleumsvirksomheten*, skal være i samsvar med kravene i *den forskriften* når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, da med unntak av [§ 5](#).

Apparater og faste installasjoner som omfattes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets [forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet \(EMC\) for utstyr til elektronisk kommunikasjon](#) (*forskrift om EØS-krav til (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon*), skal være i samsvar med kravene i *den forskriften*, også når slikt utstyr brukes i *petroleumsvirksomheten*.

## **§ 78 ATEX**

Paragrafen oppheves.

## **§ 79 Trykkpåkjent utstyr som ikke omfattes av innretningsforskriften**

Paragrafen oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2019.