



PETROLEUMSTILSYNET

«MOTTAKERNAVN»  
«ADRESSE»  
«UTLANDSADRESSE»  
«POSTNR» «POSTSTED»

Ved: «KONTAKT»

Vår saksbehandler  
Jan Sola Østensen

Deres ref.  
«REF»

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Ptil 2016/1065/JSO/AJT/THu/GMO

Dato  
16.11.2016

### **Pålegg om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg**

I perioden 8-10.11.2016 førte vi storulykkesilsyn og tilsyn med elektriske anlegg på Kårstø. Vi viser til varselet om pålegg i brev av 15.11.2016 og kommentarer fra hhv. Gassco og Statoil i brev av 16.11.2016.

Vi har vurdert de mottatte opplysningene og vurderer de innførte tiltakene som tilstrekkelige med tanke på å ivareta den første delen av det varslede pålegget. Det gis derfor kun pålegg i overenstemmelse med del to av det varslede pålegget:

*Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør teknisk og operasjonell forskrift § 60 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, jamfør styringsforskriften §§ 13 om arbeidsprosesser og 15 om informasjon, jamfør forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 om merking og 16 om vilkår for bruk, pålegges Gassco AS og Statoil ASA å:*

- *Tydelig informere alt relevant personell om de identifiserte «personal protection equipment» (PPE) nivåene, og hvilke farer dette kan medføre i en ulykkesituasjon. Samtidig skal det sikres at personellet får nødvendig kunnskap om riktig vernebekledning ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg/utstyr i henhold til identifiserte PPE nivåer.*
- *Innarbeide arbeidsprosesser og rutiner for å ivareta personsikkerhet ved arbeid på og drift av elektrisk utstyr i henhold til identifiserte PPE nivåer.*
- *I tilstrekkelig grad tydeliggjøre, merke og gjøre kjent det elektriske utstyret som har PPE nivåer som overgår normal vernebekledning.*

*Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.*

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.  
tilsynsordinator

Jan Sola Østensen  
overingeniør

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur*