



PETROLEUMSTILSYNET

**Equinor Energy AS**  
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler  
**Eivind Sande**

Deres ref.  
2022-015296

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Ptil 2022/647/ESa

Dato  
16.11.2022

### **Pålegg etter driftstilsyn elektro, prosessikkerhet og SAS på Martin Linge A [aktivitet 001043027]**

I perioden 17.-24.6.2022 førte vi tilsyn med elektro, prosessikkerhet og SAS på Martin Linge A. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. Vi har endret fristen for å svare på tilsynsrapporten og påleggets del 2 til 15.12.2022 basert på deres tilbakemelding på varselet. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

*Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og tredje ledd, jf. innretningsforskriften § 34a om kontroll- og overvåkingssystem pålegger vi Equinor Energy AS å:*

- 1. Identifisere og gjennomføre korrigerende tiltak for å redusere alarmraten for nye og stående alarmer, slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser. jf. rapportens kapittel 5.1.1: Mangelfull oppfølging av alarmsystem. Tiltakene skal følges opp, og effekten evalueres.*
- 2. Sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå, inntil korrigerende tiltak er gjennomført, jf. påleggets punkt 1.*

*Fristen for å etterkomme påleggets del 1 er 1.4.2023. Fristen for å etterkomme påleggets del 2 er 15.12.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.*

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en

eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på [www.ptil.no](http://www.ptil.no).

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.  
*tilsynsleder*

Eivind Sande  
*sjefingeniør*

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur*