

Vår saksbehandler
Jan G. Røed, tlf. +47 33 41 27 86

Dokumentdato
30.09.2020

Deres dato

Vår referanse
2019/10866 RØJA

Deres referanse
Ptil 2020/115/hk

PETROLEUMSTILSYNET
Att. Hilda Kjeldstad
Postboks 599
4003 STAVANGER

Høring - forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleums- virksomheten og enkelte landanlegg

Vi viser til deres brev datert 30.06.2020.

DSB har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte anlegg. Vi vil likevel benytte anledningen til å kommentere en av bestemmelsene i teknisk og operasjonell forskrift.

Selv om det ikke er foreslått endringer i teknisk og operasjonell forskrift § 60, finner DSB likevel grunn til å kommentere den bestemmelsen. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at flere bestemmelser i forskrift om elektroforetak m.v, kommer til anvendelse ved arbeid som faller innenfor virkeområdet til teknisk og operasjonell forskrift. DSB bemerker at forskrift om elektroforetak m.v. § 2 tredje ledd bokstav b) uttrykkelig unntar forskriften fra å komme til anvendelse ved arbeid på enkelte integrerte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer på land. Anleggene det siktes til, er de anleggene som er omfattet av rammeforskriften § 6 bokstav e).

I veiledningen til teknisk og operasjonell forskrift § 60, er det vist til at enkelte ordninger i forskrift om elektroforetak m.v, administreres og utføres av DSB, også ved arbeid på elektriske anlegg og utstyr omfattet av teknisk og operasjonell forskrift. Det er ikke riktig at DSB utfører slike oppgaver i tilknytning til arbeid som faller innenfor virkeområdet til teknisk og operasjonell forskrift.

DSB ber om at de påpekte forholdene i teknisk og operasjonell forskrift § 60 tredje ledd og veiledningen til denne, korrigeres.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemikaliesikkerhet

Heidi Margareth Johansen
fung. seksjonssjef

Jan G. Røed
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.