

Petroleumstilsynet
Postboks 599, 4003 Stavanger

Dato: 30. september 2020

Høring om endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet og enkelte landanlegg

Det vises til Petroleumstilsynets høringsbrev av 1. juli 2020. Dette høringssvaret er utarbeidet på vegne av landanleggene petroleum, L-8.

L-8 sitt innspill gjelder veiledning til Teknisk og operasjonell forskrift § 30, passiv brannbeskyttelse. Innspillet fra L-8 er at *"For gass- og væskefylte rørseksjoner bør den passive brannbeskyttelsen være tilstrekkelig til å hindre brudd før trykkavlastning er gjennomført"*, endres til *"For gass- og væskefylte beholdere og rørseksjoner bør den passive brannbeskyttelsen være tilstrekkelig til å hindre uakseptabel eskalering."*

Når det gjelder NOx-utslipp fra energianlegg offshore, hvor Miljødirektoratet foreslår at NOx-kravene overføres fra enkelttillatelser til Aktivitetsforskriften § 70, viser L-8 til brev fra Equinor, datert 26. august 2020 (ref. 2020-000322). Equinor anmoder i brevet om at overføring av NOx-kravene til Aktivitetsforskriften utsettes til alle involverte parter har fått tilstrekkelig tid til å utrede konsekvensene av forslaget. L-8 har også lyst til å påpeke, selv om dette ikke direkte berører landanleggene, at verken Miljødirektoratet eller Petroleumstilsynet behandler den rettskildemessige betydningen, samt konsekvensen av at NOx-kravene fra enkelttillatelsene overføres til forskrift i høringsbrevet. Ved overføring av kravene i tillatelsene til forskrift, vil Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet ha muligheten til å føre tilsyn, samt ilegge sanksjoner og reaksjoner med hjemmel i Aktivitetsforskriften § 70. L-8 ønsker at Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet gjør rede for konsekvensen av dette nærmere.

Vennlig hilsen,
for L-8,



Hilde Selle
advokat
Norsk Industri