



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor ASA, Kårstø
Postboks 308

5501 HAUGESUND

Vår saksbehandler
Bård Johnsen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2020/1569/BJ/JSO/ESa/IBD 10.03.2021

Pålegg etter granskning av elektro-hendelse med alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25.7.2020

I perioden 25.7.2020 til 7.2.2021 gjennomførte vi granskning av elektro-hendelse med alvorlig personskade på Kårstø-anlegget 25.7.2020.

Vår granskningsrapport er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 og 10.1.6 i rapporten. Vi viser til varsel om pålegg 15.2.2021 og i overenstemmelse med dette gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor på Kårstø-anlegget å:

- 1. Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet og at styringen av risiko forbundet med aldring og degradering av teknisk tilstand på elektrisk utstyr og anlegg omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 11 om risikoreduksjon, styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, 16 om generelle krav til analyser, 21 om oppfølging og 22 om avviksbehandling. Jmfør rapportens kap. 10.1.1, 10.1.3 og 10.1.6.*
- 2. Systematisk gjennomgå selskapets styrende dokumenter som gjelder for arbeid i og drift av elektriske anlegg og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at:*
 - Ansvar, myndighet og roller er entydig definert, forstått og etterlevd.*
 - Nødvendige prosedyrer og instruksjoner er utarbeidet, er tilpasset anleggsspesifikke forhold og etterleves.*
 - Eksisterende opplæringsprogram evalueres og at det iverksettes tiltak slik at relevante opplæringsmoduler er tilpasset anleggets art og stillingskategorier.*

Jamfør teknisk og operasjonell forskrift §§ 45 om prosedyrer, 2. ledd og 60 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, 1. ledd og styringsforskriften § 8 om interne krav. Jamfør rapportens kap. 10.1.2.

- 3. Presentere en forpliktende tidsplan for konkretiserte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er håndtert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.*

Fristen for å presentere en forpliktende tidsplan jf. punkt 3, er 29. mars 2021. Fristen for å etterkomme påleggets punkt 2 er 4. oktober 2021 og punkt 1 er 15. desember 2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.

Vi ber om svar på dette brevet innen 29. mars 2021. Vi ber Gassco koordinere svar på rapporten.

Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.
tilsynsleder

Bård Johnsen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 3

Kopi til:

Gassco AS Kårstø

Postboks 93

Haugesund