

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 STAVANGER

Vår saksbehandler

Deres ref.
2026-026572

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2026/325/HE

Dato
25.09.2026

Pålegg etter Havtils gransking av hendelsen med strømgjennomgang på Oseberg Feltsenter 9.2.2026

Vi viser til hendelsen med strømgjennomgang på Oseberg Feltsenter 9.2.2026, og til vår gransking av denne hendelsen. Granskingen ble gjennomført gjennom samtaler og befaringer på Oseberg Feltsenter 10.2-14.2.2026, og ved videre samtaler og dokumentgjennomgang i etterkant.

Granskingen har avdekket mangler på flere nivå, blant annet knyttet til teknisk forståelse og dokumentasjon, planlegging, tverrfaglig samordning, ferdigstilling, læring og bemanning.

Sammen har manglene bidratt til at hendelsen skjedde, og alvorlige avvik er påvist, jf. granskingsrapporten kapittel 9. Granskingsrapporten vår oversendes selskapet i en separat forsendelse.

Vi gir med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å:

- A. Etablere en tiltaksplan med bakgrunn i Havtils granskingsrapport etter hendelsen med strømgjennomgang på Oseberg Feltsenter 9.2.2026, med påviste avvik og identifiserte bakenforliggende årsaker.*

Planen skal beskrive tiltakene med forventet effekt, og hvordan gjennomføring og effekt skal følges opp. Det skal synliggjøres hvordan tiltakene tar hensyn til bakenforliggende årsaker som granskingen har identifisert.

Planen skal oversendes og presenteres for Havtil, og tiltakene skal gjennomføres i tråd med etablert plan.

Se rapportens avvik 9.1.1 (jf. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5) og bakenforliggende årsaker i kapittel 7.2.

Jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, første ledd og styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

Frist for å etablere planen og å legge den frem for Havtil settes til 1.3.2027.

Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 1.3.2028.

B. Gjennomføre interne oppfølgingsaktiviteter for å verifisere at gjennomførte tiltak (ref påleggets del A) har hatt tiltenkt effekt.

Oppfølgingen skal omfatte vurdering av om tiltakene er gjennomført som planlagt, om de virker etter hensikten, og om det er behov for ytterligere tiltak.

Resultater av dette arbeidet skal legges frem for Havtil.

Jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling andre ledd.

Frist for å gjennomføre denne delen av pålegget settes til 1.1.2029.

Vi skal ha varsel når påleggets ulike deler er gjennomført.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Elin S. Witsø e.f.
Tilsynsleder


Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur