



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Odd Tjelta

Deres ref.
2020/000826

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2020/1643/KMA/OTj

Dato
12.01.2021

Pålegg etter gransking av lysbue og brann i tavlerom på Statfjord B - hendelse med personskade 18082020

I perioden 18.8.2020 til 1.12.2020 gjennomførte vi en gransking av hendelse med kortslutning/lys bue og brann i tavle på Statfjord B.

Vår reviderte rapport er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 9 i rapporten, og varsler med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, styringsforskriften § 15 om informasjon, rammeforskriften § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, styringsforskriften § 21 om oppfølging og styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser pålegger vi Equinor, for de elektriske anleggene på sine innretninger å:

- Identifisere og iverksette tiltak som sikrer at man har tilstrekkelige tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynlighet for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner i forbindelse med drift og vedlikehold av de elektriske anleggene, jf. rapportens kapittel 9.1*
- Identifiserer og iverksette tiltak som sikrer nødvendig informasjonsformidling internt og til relevante entreprenører for å kunne planlegge og utføre aktivitetene i det elektriske anlegget på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 9.5.*

- *Gjennomgå selskapets oppfølging av boreentreprenør og sikre at det gis korrekte rammer og forutsetninger, samt påse at de utfører sine oppgaver henhold til regelverket, jf. rapportens kapittel 9.6.*
- *Gjennomgå lysbueanalyser med tanke på å sikre at disse er representative for de faktiske forhold, jf. rapportens kapittel 9.8.*

Frist for å beskrive hvordan pålegget skal etterkommes er 1.2.2021. Frist for å etterkomme pålegget er 5.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli behandlet. Vi ber Archer redegjøre for hvordan avvik 9.3 og 9.7 vil bli behandlet og at Equinor koordinerer en samlet tilbakemelding.

Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Odd Tjelta
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 3