

COSL DRILLING EUROPE AS

Postboks 34

4068 STAVANGER

Vår saksbehandler

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2025/475/LNR

Dato
24.6.25

Revidert rapport og pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet på COSLPioneer

I perioden 7.5-15.5.2025 førte vi tilsyn med COSL innenfor elektro, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet på COSLPioneer. Riggen kom nylig tilbake til norsk sokkel etter et lengre opphold på britisk sektor. Riggen er i operasjon for Vår Energi på Balderfeltet.

Revidert rapport er lagt ved dette brevet.

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i rapporten. I overensstemmelse med varsel datert 6. juni 2025 gis følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges COSL å:

- 1. etablere ytelseskrav som nødvendige for at den enkelte barriere på COSLPioneer skal være effektiv. Den enkelte barriere skal måles opp mot de nye ytelseskravene. Eventuelle svekkelser skal gjøres kjent for relevant personell og det skal utarbeides en tidfestet plan for hvordan eventuelle svekkelser skal utbedres. Jmfør styringsforskriften § 5 om barrierer 4., 5. og 6. ledd.*

Frist for å etterkomme påleggets punkt 1: 19.09.2025.

- 2. utarbeide en oversikt over alt utestående arbeid til sikkerhetssystemer og barrierer på COSLPioneer, ref. avvik 5.1.6 - 5.1.10 og 5.1.13. På bakgrunn av oversikten skal det utarbeides en plan som inneholder informasjon om hvordan COSL planlegger å utbedre disse manglene innen rimelig tid, ref. avvik 5.1.2 om*

informasjon og plan for å utbedre avvik. Jmfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

Frist for å etterkomme påleggets punkt 2: 30.06.2025.

3. *iverksette nødvendige tiltak for å sikre at prosedyrer i COSL brukes slik at de oppfyller sin tiltenkte funksjon, ref. avvik 5.1.3 om etterlevelse av prosedyrer. Effekt av tiltakene skal dokumenteres, jmfør aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer 2. ledd.*

Frist for å etterkomme påleggets punkt 3:

- *iverksette nødvendige tiltak: 30.06.2025.*
- *måle effekten av tiltakene: 19.09.2025.*

Havtil skal ha melding når COSL vurderer at pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert innen 19.09.2025. Rapporten inneholder også en observasjon der det er potensial for forbedring, og vi ber om deres vurdering av denne innen samme frist.

Vi ber også om at rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 8.ledd.

Rapporten og pålegget blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Ingvil Håland e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2