

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler

Deres ref.
2025-024002

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2025/1425/ELV

Dato
12.05.2026

Revidert rapport og pålegg gis etter tilsyn med kontrollrom på Johan Sverdrup - Equinor Energy AS - Aktivitet 001265084

I perioden 12.01.2026 - 19.01.2026 førte vi tilsyn med kontrollrom på Johan Sverdrup. Vi viser til oversendelsen av rapport og varsel om pålegg datert 14.04.2026.

Havtil mottok Equinor Energy AS (Equinor) sine kommentarer til rapporten 28.04.2026. Revidert rapport følger vedlagt.

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket knyttet til alarmsystemene i sentralt kontrollrom på Johan Sverdrup. Tilsynet har vist at omfanget av nye alarmer i både normal og kritisk situasjon er for stor til at alarmer kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser, jf. rapportens avvik 5.1.1. Det har også ved tidligere tilsyn blitt påpekt avvik knyttet til alarmsystemene, jf. rapportens kapittel 4.2, uten at forholdene er korrigert.

I varselet om pålegg ble det gitt frist til 28.04.2026 for å inngi kommentarer. I brev av 28.04.2026 anmodet Equinor om at fristen for å etterkomme påleggets punkt 1 ble forlenget fra 31.03.2027 til 31.12.2027. Havtil har vurdert anmodningen om lenger frist, og tatt den delvis til følge.

På bakgrunn av dette gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre og tredje ledd, jf. innretningsforskriften § 34a om kontroll- og overvåkingssystem pålegger vi Equinor Energy AS å:

1. Identifisere og gjennomføre korrigerende tiltak for å redusere alarmraten for nye alarmer for både normale og kritiske situasjoner i sentralt kontrollrom på Johan Sverdrup, slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser, jf. rapportens kapittel 5.1.1. og oppfyller Equinor sine egne krav eller standarder som de refererer til.

2. Sette i verk nødvendige kompenserende tiltak jf. avvik 5.1.4 om avviksbehandling, inntil korrigerende tiltak er gjennomført, jf. påleggets punkt 1.

Fristen for å etterkomme påleggets punkt 1 er 31.08.2027.

Fristen for å etterkomme påleggets punkt 2 er 8 uker etter varselbrevets dato.

Vi skal ha melding når de ulike delene av pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Tilsynsrapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også forbedringspunkt der det synes å være brudd på regelverket, og vi ber om deres vurdering av disse. Vi ber om svar innen 29.05.2026.

Vedtaket og rapporten blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Elin S. Witsø e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustriets tilsyn og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2

Kopi til:

Odfjell Platform Drilling AS

Kokstadflaten 35

Kokstad