

Vår Energi ASA
Postboks 101 Forus

4068 STAVANGER

Vår saksbehandler

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2024/503/AHE

Dato
16.09.2024

Pålegg etter tilsyn

I perioden 28.06.24 – 04.07.24 førte vi tilsyn med sikkerhetssystemer og selskapets oppfølging av SIL i drift på Goliat. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rapportens kapittel 5.1.1 pålegger vi Vår Energi AS på Goliat å:

- Iverksette nødvendige tiltak for å sikre at ytelsen til alle instrumenterte sikkerhetsfunksjoner i sin helhet er kjent jf. styringsforskriften § 5 om barrierer femte ledd*
- Etablere et vedlikeholdsprogram for overvåking av ytelse og teknisk tilstand for alle elementer som inngår i de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene, jf. aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram første og andre ledd*

Frist for å etterkomme pålegget er 1. mars 2025. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Bjarte Rødne e.f.
Tilsynsleder


Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur