

VÅR ENERGI ASA
Postboks 101 Forus

4068 STAVANGER

Vår saksbehandler

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2021/524/LNR

Dato
10.09.2024

Pålegg etter Vår Energi sin oppfølging og tiltak etter tidligere tilsyn med brannvannsystemet på Goliat FPSO

I perioden 1. juli 2015 til dags dato har Vår Energi hatt kjennskap til avvik om responstid til brannvannsystemet på Goliat FPSO. Responstiden fra initiering av brannvann til vann ut i fjerneste dyse tilfredsstiller ikke kravet om hurtig og effektiv brannbekjempelse, jf. innretningsforskriften § 37 første ledd. Vi viser til varselet om pålegg datert 26.08.2024 med utfyllende bakgrunnsinformasjon. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Vår Energi å:

- 1. sørge for at fastmonterte anlegg for brannbekjempelse på Goliat FPSO utformes slik at brannbekjempelse til enhver tid kan foregå hurtig og effektivt, jf. innretningsforskriften § 37 første ledd, jf. styringsforskriften § 22.*

Frist: 31.12.2025.

- 2. utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme pålegget over, jf. styringsforskriften § 22.*

Frist: 31.12.2024.

Vi skal ha melding når de ulike delene av pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Bjarte Rødne e.f.
Tilsynsleder


Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur