

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler

Deres ref.
2024-023163

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2024/1556/AO

Dato
30.09.2025

Revidert granskingsrapport og pålegg etter gransking av hendelse brann på Sleipner B 22102024

Tirsdag 22.10.2024 begynte det å brenne i høyspenningsrommet i M40 modulen på Equinors innretning Sleipner B (SLB). Havindustritilsynet (Havtil) besluttet 22.10.2024 å granske hendelsen. Vi viser til vår granskingsrapport og varsel om pålegg som oversendt til Equinor 9.9.2025.

Equinor har sendt inn kommentar om enkelte faktafeil i granskingsrapporten, som vi har hensyntatt. Revidert granskingsrapport følger vedlagt. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se avvik 12.1.1, 12.1.2 og 12.1.7 i rapporten.

Equinor hadde ingen kommentarer til varsel om pålegg innen fristen 24.9.2025, og Havtil gir følgende pålegg i overensstemmelse med varselet:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor Energy AS å:

1. *Gjennomgå selskapets rutiner og praksis for beslutningsprosesser*
 - a. *knyttet til identifiserte svakheter, som kan føre til hendelser med alvorlige konsekvenser, men med lav sannsynlighet*
 - b. *der det identifiseres og implementeres tekniske løsninger som avviker fra etablert praksis,*

jf. styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon første ledd jf. innretningsforskriften § 5 om utforming av innretninger, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet første ledd jf. § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier første ledd.

2. *Identifisere tiltak og etablere en plan for å gi nødvendig innretningsspesifikk trening og øvelse på, eller tilknyttet Sleipner B, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte, jf. aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser, første ledd, jf. § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.*

Frist for å etterkomme påleggets del 1 er 31.03.2026.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 er 31.12.2025.

Vi skal ha melding når påleggets ulike deler er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for pålegget. Equinor har i e-post av 24.9.2025 bedt om utsatt frist til 3.12.2025 for å svare på dette. Basert på Equinors henvendelse ber vi om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 3.12.2025.

Vedtaket og granskingsrapporten skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket og granskingsrapporten blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen
Elin S. Witsø e.f.
tilsynsleder


seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 1. Revidert granskingsrapport etter brann på Sleipner B
 2. Deltakere fra Equinor

Kopi til:

Politiet

Postboks 240 Sentrum

Stavanger