



PETROLEUMSTILSYNET

Saipem Drilling Norway AS
Postboks 15

4097 SOLA

Vår saksbehandler
Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2022/296/JSO

Dato
04.07.2022

Pålegg gis etter tilsyn med barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer på Scarabeo 8 - Aktivitet 401003017

I perioden 22.-29.04.2022 førte vi tilsyn med barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer på Scarabeo 8.

Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av vår rapport. Vi mottok kommentarer til varselet fra Saipem 30.6.2022. Vi har vurdert selskapets kommentarer, men finner ikke at det foreligger grunnlag for å endre det varslede vedtaket. I overensstemmelse med varselet gir vi derfor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften §§ 5 om barrierer og 21 om oppfølging første og andre ledd, innretningsforskriften §§ 8 om sikkerhetsfunksjoner første ledd og 10a om tennkildek kontroll tredje ledd pålegger vi Saipem Drilling Norway ASA å:

- 1. sikre nødvendig oppfølging og verifikasjon, jf. rapportens kapittel 5.1.1.*
- 2. identifisere og etablere nødvendige barrierer. Det skal gjøres kjent hvilken funksjon og krav til ytelse som er satt for de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv, jf. rapportens kapittel 5.1.2.*
- 3. implementere teknisk løsning som sikrer at alt ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde kobles ut automatisk ved gassdeteksjon, jf. rapportens kapittel 5.1.4.*

Fristen for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.10.2022, del 2 settes til 1.3.2023, og del 3 settes til ferdigstilling ved verftsoppholdet 2022. Vi skal ha melding når pålegget i sin helhet er etterkommet. Separate meldinger skal også sendes for de enkelte delene

av pålegget når de ferdigstilles.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur