



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Ove Hundseid

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2020/2288/OvH

Dato
10.03.2021

Pålegg etter hendelse på Snorre B der sikkerhetsfunksjoner ble overbroet.

Den 16.12.2020 oppstod en hendelse på Snorre B som resulterte i nødavstengning som følge av høyt væskenivå i væskeutskiller for fakkell. Hendelsen oppstod som følge av en ustabil oljenivåmåler i avgassingstank for produsert vann. Dette resulterte i nedstengning av avgassingstanken. I et forsøk på å stabilisere prosessanlegget og holde produksjonen i gang ble automatiske nedstengningsfunksjoner på høyt væskenivå, både i avgassingstank og væskeutskiller for fakkell, overbroet. I dialogen vi har hatt etter denne hendelsen har det kommet frem informasjon som har skapt usikkerhet til om sikkerhetsfunksjoner i enkelte tilfeller overbroes, slik det ble gjort for avgassingstanken i dette tilfellet, for å holde prosessanlegget stabilt. Dette er ikke i tråd med krav i aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner.

Vi ser alvorlig på at sikkerhetsfunksjoner overbroes i en hendelse, fordi det resulterer i at barrierer som er etablert for å håndtere hendelsen fjernes når hendelsen oppstår. Vi gir derfor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetsfunksjoner, å gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutiner på sine innretninger for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav.

Fristen for å etterkomme pålegget er 09.04.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Ove Hundseid
sjefingeniør