Havtil
Havindustritilsynet

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
[redacted]

Deres ref.	Vår ref. (bes oppgitt ved svar)	Dato
	Havtil 2025/785/ASG	4.11.2026

Pålegg etter tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko på Heidrun B 04032026-17032026 (aktivitet 001124044)

I perioden 4.-17. mars 2026 førte Havindustritilsynet (Havtil) tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko på Heidrun B (FSU). Tilsynet var rettet både mot Equinor Energy AS (Equinor) som operatør på Heidrun-feltet og eier av Heidrun B, og mot OSM Offshore AS (OSM) som ansvarlig reder, ansvarlig for drift, vedlikehold og modifikasjoner av Heidrun B.

Det vises til varsel om pålegg og oversendelse av Havtils tilsynsrapport, datert 25.09.2026. Revidert tilsynsrapport følger vedlagt. I tillegg følger oppsummering av vår vurdering av mottatte kommentarer til faktafeil i eget skriv.

På bakgrunn av anmodning fra Equinor utvides fristen for å svare på rapporten til 13.11.2026.

Vi ber om at rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Kommentarer til varsel om pålegg
Equinor fikk etter forespørsel utsatt frist til 16.10.2026 for kommentarer til varsel om pålegg. Vi mottok innen fristen anmodning om å flytte tidspunkt for første statusmøte. Møtedato er derfor endret. Ny dato for møtet er 11.12.2026.

Pålegg
Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i vedlagte tilsynsrapport.

Gjennom tilsynet er det gjort flere observasjoner av tekniske løsninger og utforming av Heidrun B som medfører at de som arbeider om bord blant annet utsettes for kjemisk eksponering. Vi viser til rapportens avvik 5.1.1 om Equinors plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, og i denne sammenheng til de forholdene som er knyttet til kjemisk eksponering i form av blant annet benzen.

Under tilsynet ble det opplyst at råoljetankene på Heidrun B ventileres gjennom en riser på dekk. Dette skjer vanligvis to ganger i døgnet, og øker til tre ganger i døgnet når tankene begynner å bli fulle. Avdampingen fra råoljetankene består av benzen og andre helsefarlige kjemikalier. Tidligere var det installert et VOC-anlegg om bord på Heidrun B, som i tillegg til å redusere utslipp til luft også bidro til å redusere kjemisk eksponering knyttet til avdamping fra råoljetankene. Dette VOC-anlegget ble imidlertid tatt ut av drift i 2018 og deretter fjernet fra Heidrun B i 2022.

Enkelte atmosfæriske vent'er er plassert i lav høyde i områder hvor personell beveger seg, og kartlegging har påvist tilstedeværelse av benzen. Det kom fram av kartleggingsrapport «Måling av løsemidler» fra 2025 (utført av OSM sin bedriftshelsetjeneste) at «*det ble observert stor variasjon i måleresultatene, og at eksponeringen kunne være høyere over et helt skift enn det som ble målt*». Det kom også fram at «*på grunn av dårlig lufttilførsel i området kunne eksponeringen være høyere enn målingene tilsa, da det ble rapportert om varierende luftkvalitet i området*». Tilsynet avdekket videre at det på Heidrun B var ett åpent prøvetakingspunkt med risiko for benzeneksponering, som ble brukt i forbindelse med lossing av råolje. I tillegg var sveiseverkstedet ikke utstyrt med punktavsug for å redusere eksponeringrisiko fra sveiserøyk.

Havtil gir med dette følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere første ledd bokstav a jf. forskrift om utførelse av arbeid § 3-11 om Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige Kjemikalier, første ledd jf. § 3 8 om tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier første ledd bokstav a, jf innretningsforskriften § 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning første ledd, pålegges Equinor å:

1. *Identifisere, utrede og prioritere tekniske tiltak på Heidrun B knyttet til*
    - *ventilering av råoljetanker*
    - *atmosfæriske vent'er*
    - *prøvetakingspunkt for råolje*
    - *sveiserøyk i sveiseverkstedet*

for å redusere eksponeringsrisiko for kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier.
Der det ikke er teknisk mulig å benytte et lukket system, skal det sørges for at eksponeringen blir så lav som mulig, og på et fullt forsvarlig nivå, ved å utforme og tilrettelegge arbeidsplassen.

Status for- og fremdriften i arbeidet med påleggets punkt 1 skal presenteres for Havtil i statusmøter 11.12.26, kl 12:00 – 14:00 og 16.3.27 kl 12:00 – 14:00.

2. *Utarbeide en tidfestet og forpliktende plan for å gjennomføre de tiltakene som er valgt, jf. påleggets punkt 1). Planen skal oversendes til Havtil.*

Frist for å etterkomme påleggets punkt 1) er 3.5.27
Frist for å etterkomme påleggets punkt 2) er 19.5.27

Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Elin S. Witsø e.f.
tilsynsleder

[redacted]
sjefsingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 4