



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor ASA, Tjeldbergodden

6699 KJØRSVIKBUGEN

Vår saksbehandler
Jorun Bjørvik

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2020/2201/JBJ

Dato
23.06.2021

Pålegg gis etter gransking av turbinhavari med påfølgende brann i kompressorhus 02122020

04.12.2020 startet vi vår gransking av hendelsen med turbinhavari med påfølgende brann i metanolanlegget på Tjeldbergodden 02.12.2020.

Granskingsrapporten vår er lagt ved. Vi viser til varsel om pålegg 10.06.21 og i overensstemmelse med varselet gis med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Equinor Tjeldbergodden å:

Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre at utstyr med sikkerhetsfunksjon blir identifisert og klassifisert for å sikre korrekt oppfølging av funksjon og håndtering av svekkelser for å ivareta sikker drift. Jamfør styringsforskriftens § 5 om barrierer og styringsforskriften § 21 om oppfølging, jf. teknisk og operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og teknisk og operasjonell forskrift § 59 om klassifisering. Se rapportens kapittel 10.1.1 og 10.1.2.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31.12.2021. Planen for å etterkomme pålegget skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 15.09.2021

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no

Med hilsen

Espen Landro e.f.
fungerende tilsynsleder

Jorun Bjørvik
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2