

ConocoPhillips Skandinavia AS
Postboks 3

4068 Stavanger

Vår sakshandsamar

Dykkar ref.

Vår ref. (ved svar)
Havtil 2025/1070/BJH

Dato
26.02.2026

Pålegg om å korrigere avvik frå krav til responstid for brannvatn

Vi viser til varsel om pålegg datert 11.2.2026. I samsvar med varselet gir vi følgjande pålegg:

Med heimel i rammeforskrifta § 69 om enkeltvedtak, pålegg vi ConocoPhillips å:

- 1. sørge for at fastmonterte anlegg for brannbekjempelse på alle sine innretningar er utforma slik at brannbekjempelse til ei kvar tid kan gå føre seg hurtig og effektivt, jf. innretningsforskrifta § 37 første ledd, jf. styringsforskrifta § 22.*
- 2. utarbeide ein forpliktande og tidfesta plan for å etterkome pålegget over, jf. styringsforskrifta § 22.*

Frist for å etterkome punkt 2 i pålegget er 12. mars 2026. Frist for etterkome punkt 1 i pålegget vil gå fram av ConocoPhillips sin tidfesta plan, jf. punkt 2 i pålegget. Vi skal ha melding når pålegget er etterkome.

Det kan klagast på vedtaket etter forvaltningslova § 28. Fristen er tre veker frå de mottok dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men ei eventuell klage skal sendast til oss. Nærare opplysningar om klageretten og framgangsmåten kan fåast hos oss.

Vedtaket skal gjerast kjent for dei tillitsvalde for arbeidstakarane, mellom anna verneomboda, jf. arbeidsmiljølova § 18-6 åttande ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med helsing

Bjarte Rødne e.f.
Tilsynsleiar


Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har difor ingen signatur